

Komunala Škofja Loka d. o. o.
Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka



OBČINA
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFJA LOKA



Komunala
Škofja Loka

Prejeto:	03.12.2024	SIG. ZNAK:	4107
Vred.:		Pril.:	
Številka zadeve: 3503-6/2024-12			

Kraj in datum: Škofja Loka, 27. 11. 2024
Dokument št.: 076/2024

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 43 a, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa direktor Primož Ržen, v skladu s 3. odstavkom 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) ter na podlagi 11. člena Odloka o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« in »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/19) in 35. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS št. 104/09, 6/15, 44/15 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 50/17; v nadaljevanju Odlok), na zahtevo pripravljavke Elaborata lokacijske preveritve, Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, izdaja naslednje

Mnenje o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z oznako A 466, EUP KE-29 za področje oskrbe s pitno vodo

Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP KE-29 (A 466) v občini Škofja Loka, številka 24061-00, Krško, julij 2024, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, je za področje oskrbe s pitno vodo ustrezen.

Obrazložitev:

Pripravljalavka Elaborata lokacijske preveritve, Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, je na podlagi 3. odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3), z vlogo št. 3503-0006/2024, prejeto dne 22. 11. 2024, zaprosila Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. za izdajo mnenja k elaboratu lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z oznako A 466 za področje oskrbe s pitno vodo.

Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o. je skladno z 11. členom Odloka o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« in »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« v Občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/19) in 35. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka (Uradni list RS št. 104/09, 6/15, 44/15 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 50/17; v nadaljevanju Odlok) pristojna za izdajo smernic in mnenj, skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, kamor sodi tudi mnenje o skladnosti elaborata lokacijske preveritve.

Vlogi je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z oznako A 466, EUP KE-29 v občini Škofja Loka, številka 24061-00, Krško, julij 2024, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.

Na obravnavanem območju, kjer je predvidena novogradnja objekta ni javnega sekundarnega vodovodnega omrežja, na katerega bi se lahko priključil načrtovani objekt. V bližini območja poteka transportni cevovod javnega loškega vodovoda, na katerega ni možno izvesti vodovodnih priključkov, skladno s 23. odstavkom 2. členom Odloka. Za predviden(e) objekt(e) na zemljišču parc. št. 649/1 k.o. 2042 Zminec je potrebno zgraditi javno vodovodno infrastrukturo (sekundarni vodovod), na način, da bo omogočala priključitev objekta nanjo, preko svojega lastnega vodovodnega priključka. Slep vod novega vodovodnega omrežja se mora zaključiti s hidrantom, tako da je možno spiranje vseh cevi, ki niso krožno povezane v vodovodnem sistemu. Izvedba sekundarnega vodovoda se naredi na glavnem omrežju Javnega loškega vodovoda (Duktil, DN 400 mm, ID 1252). Izgradnjo javne vodovodne

V službi ljudi, na strani narave


infrastrukture je potrebno izvesti v dogovoru (pogodba, sporazum,...) z Občino Škofja Loka, pred izgradnjo objekta.

Upošteva se zgoraj navedene predpise in ugotovitve v postopku ugotavljanja dejanskega stanja je odločitev o izdaji mnenja utemeljena.

Veljavnost mnenja je eno leto od dneva izdaje tega mnenja.

Postopek vodil:


Anže Sodnik, vodja sektorja vode



Komunala⁷
Škofja Loka

Komunala Škofja Loka

Primož Ržen, direktor



Prejemniki:

1. Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka – AR!
2. Spis